



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812) 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812) 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Транспортная д.1, тел. (812) 437-11-86

Санкт-Петербург, г. Сестрорецк,
ул. Транспортная, д. 1

«04» сентября 2017 г.
14 час. 30 мин.

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 2-17-248

На основании: распоряжения заместителя начальника ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ
МЧС России по г. Санкт-Петербургу Ефимова А.А. от 27.06.2017 года № 2-17-248
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – здание учреждения дополнительного об-
разования, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, наб. реки Сестры, д. 13, лит. А.
(вид проверки, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Правообладатели объекта защиты:

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества
Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре» (ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-
Петербурга «На реке Сестре»), юридический адрес: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, наб. реки
Сестры, д. 13, лит. А, ИНН: 7827001490.

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, с указанием ИНН и юри-
дического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

«28» августа 2017 г. с 11 час 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

«04» сентября 2017 г. с 14 час 00 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельно-
сти индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «2» дня «1» час «30» минут

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены, положения ст. 26.1 № 294-ФЗ разъяснены:
Куканова Марина Владимировна, директор ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга
«На реке Сестре»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«11» часов «00» минут «28» августа 2017 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Соловьёв Константин Сергеевич - старший инспектор
ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН, проводившего(их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экс-
пертных организаций: эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименования экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: Куканова Марина Владимировна, директор ГБУ ДО
ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке
Сестре» - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, г.
Сестрорецк, наб. реки Сестры, д. 13, лит. А.

(указывается перечень мероприятий по контролю, проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен
(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены
(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта)


Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено
(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)


В ходе проведения проверки выявлены факты невыполнения пунктов предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности № 2-17-52/1/1 от 28.03.2017 г. (пункт № 4), а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1.	2.	3.	4.
1	Встроенные пожарные шкафы, расположенные на лестничных клетках здания учреждения, выполнены из горючих материалов (пластиковые)	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 107 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга «На реке Сестре»

Пункты 1-3, 5-7 предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности № 2-17-52/1/1 от 28.03.2017 г. выполнены.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Отметка о применении технических средств: не применялись
(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы: 1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось; 2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился; 3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились; 4. Фототаблица: нет; 5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: нет; 6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 2-17-248/1/1 от «04» сентября 2017 г.

7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся

8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался

9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: документы, подтверждающие выполнение пунктов предписания.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Соловьёв К.С. - старший инспектор ОНДПР Курортного района УНДПР-ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

«04» сентября 2017

С актом проверки от «04» сентября 2017 г. № 2-17-254 ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Куканова М.В., директор ГБУ ДО ДДТ Курортного р-на Санкт-Петербурга «На реке Сестре»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«04» сентября 2017

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН, проводившего проверку)